



HK.43260.34.4.2014.IW

Nysa, dnia 25 LIP. 2014

### ORZECZENIE

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) na podstawie sprawozdania z badań wody nr 935/W/N/OL/14 pobranej z wodociągu zakładowego należącego do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (sieć – Korfantów: Przychodnia Rehabilitacyjno – Ortopedyczna przy ul. Wyzwolenia 11 w Korfantowie) w dniu 09.07.2014r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza,

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i mętności.

Pozostały zakres wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 3 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie uznał, że przekroczenia w/w wskaźników nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z decyzją nr 6/13 z dnia 14.05.2013r., zmienioną na wniosek strony decyzją nr 24/13 z dnia 30.10.2013r., znak sprawy HK/AO-43360-37-2/13, termin działań naprawczych został określony do dnia 31.12.2014r.

Załącznik:

Kserokopia sprawozdania z badań wody nr 935/W/N/OL/14.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Nysie

*[Signature]*  
mgr inż. Janka Komarow

Otrzymuje:

Opolskie Centrum Rehabilitacji  
ul. Wyzwolenia 11  
48-317 Korfantów

Do wiadomości:

1. Gmina Korfantów  
Rynek 4  
48-317 Korfantów
2. a/a oraz [www.pssenysa.pl](http://www.pssenysa.pl)